

Tabela 2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
1	Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego (w tym opłata przyłączeniowa).	8 900 zł	15 575 zł	22 250 zł
2	Pompa ciepła powietrze/woda ⁴	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/	12 600 zł	22 000 zł	31 500 zł
3	Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/	14 080 zł	24 640 zł	35 200 zł

⁴Koszt kwalifikowany tylko dla wniosków o dofinansowanie składanych w terminie do czterech miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu o naborze

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
4	Pompa ciepła powietrze/ powietrze	Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ .	4 480 zł	7 840 zł	11 200 zł
5	Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Zakup/montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, regulatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/ .	18 000 zł	31 500 zł	45 000 zł
5.1	Dolne źródło ciepła	Zakup/montaż dolnego źródła ciepła, w tym prace gruntowe niezbędne do prawidłowego montażu i funkcjonowania gruntowej pompy ciepła.	8 000 zł	14 000 zł	20 000
6	Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. a) Kotły te mogą być przeznaczone jedynie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		b) Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz bez możliwości ich montażu. c) Kwalifikowane do dofinansowania kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM w dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. d) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. e) Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem c.w.u., którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. f) Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.			
7	Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie	Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		a) Do dofinansowania kwalifikują się jedynie kotły z automatycznym podawaniem pelletu drzewnego, bez rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz bez możliwości ich montażu. b) Kwalifikowane do dofinansowania kotły na pellet o podwyższonym standardzie muszą być wpisane na listę ZUM dniu wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. c) Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. d) Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.			
8	Ogrzewanie elektryczne	Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika c.w.u. z osprzętem.	4 480 zł	7 840zł	11 200 zł
9	Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej	Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła). Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej). a) Kwalifikowane do dofinansowania kolektory słoneczne muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego	8 200 zł	14 350 zł	20 500 zł

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane – opis i wymagania techniczne	Maksymalne kwoty dotacji		
			Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych	Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych	Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych
		urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. b) Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM. Wymagania techniczne niezbędne do wpisu danego urządzenia na listę ZUM określa Regulamin listy ZUM publikowany na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. c) Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody użytkowej inne niż pompa ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum C, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.			
9a	Niezbędne prace towarzyszące przy instalacji c.o. i c.w.u.	Zakup/montaż materiałów budowlanych i innych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących. Są to np. płukanie instalacji, równoważenie hydrauliczne itp. Dotacja do poniesionych kosztów na prace towarzyszące nie może przekroczyć 10% kwoty dotacji wyliczonej z poniesionych kosztów kwalifikowanych określonych w pkt 9.	820 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	1 435 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9	2 050 zł, przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 9